




Abwasser Uri
Giesenstrasse 46
6460 Altdorf
info@abwasser-uri.ch
+41 41 875 00 90

Kunde
**ABWASSER
URI**

ABWASSERPROJEKT URNERSEE ANSCHLUSS SEEGEMEINDEN AN ARA ALTDORF

PLAN DES AUSGEFÜHRTEN BAUWERKS



LOS 232 STEILLEITUNG ISENTHAL SAUM - HOLZPLATZ ISLETEN LÄNGENPROFIL 1:500/500



GASSER+PARTNER AG
BAUINGENIEURE - PLANER
NEULAND 9
6460 ALTDORF
info@gp-bauing.ch
041 874 71 00

Giez CR/KK
Geprüft MT
CAD-Datel 3490 / 135.7.04
Format 60 x 126
Erstellungs Datum 13.08.2021
Bearbeitungsstand 10.11.2022
Plan **3490 - 432**

Horizont 440.00m

Kilometrierung

Terrainhöhen

Projekthöhen AW

Projekttiefe AW

KS Nr. 665763

0.000

666.26

-1.11

665.276

50.000

677.00

-38.37

677.006

100.000

666.37

-78.20

665.306

150.000

654.64

-102.06

654.642

200.000

644.76

-124.06

644.756

250.000

622.72

-108.21

622.726

300.000

601.34

-125.03

601.336

350.000

574.23

-108.23

574.230

400.000

539.47

-85.00

539.466

450.000

464.14

-35.16

464.137

495.563

442.86

2.19

442.864

S = 445.80
Reduktion
Nr. 07.734411
DN 200/180

KS 706254
D = 440.10
S = 445.07
L = 1.03

Tatseliger Fixpunkt.
in Felsoberfläche rückverankert

Isenthalstrasse

Holzplatz Saum/Birchi

KS Nr. 665763
D = ca. 696.30
S = ca. 685.17
L = 1.13m
Reduktion
Nr. 07.733962
DN 200/180

Bergseitiger Betonfixpunkt

Aufdeckung Abwasserleitung
Zwischen Endgrube Felsbohrung und KS 665769
Leitungsverlegung in Beton

Los 232 Steilleitung
Holzplatz Saum/Birchi - Holzplatz Isleten
HDPE Ø 180/158.6 mm, S8, PN10, mit Schutzmantel, L = ca. 575 m

Felsbohrung
Bohrung DN 300mm

Los 233
Holzplatz Isleten - APW Isleten
HDPE Ø 250/220.4
S8, PN10, geschweisst